



职安警示

从竹棚架堕下

1. 意外日期：2013 年 6 月

2. 意外地点：沙田一幢工业楼宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工业楼宇的外墙搭建竹棚架时，从大约 3 楼堕下至地面死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，负责使用及搭建／拆卸／更改竹棚架的承建商／雇主应：

- 为该棚架工作进行风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为棚架提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 若切实可行时，确保该工作使用适当的工作平台；
- 若使用工作平台为不切实可行，确保所有在棚架上工作或正搭建／拆卸／更改棚架的工人已配戴合适的安全吊带，并系于适当的系稳物，如固定锚桩、独立救生绳或防堕系统；
- 确保棚架的搭建／拆卸／更改只可以由曾受训练及具有足够经验



的工人在一名合格的人直接监督下进行；以及

- 实施有效的监察制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《竹棚架工作安全简介》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件