



职安警示

从竹棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地点：一幢维修中的楼宇

3. 意外摘要：

一名工人在一个搭建在楼宇外墙的竹棚架上准备建造一个窗口时，怀疑于 2 楼位置从竹棚架的空隙墮下至地面。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人在棚架上从事高处工作时墮下，承建商／雇主应：

- 为特定工作进行风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 若切实可行时，提供并确保使用适当的棚架及工作平台；
- 为任何棚架上可致人体墮下的空隙加以围封或覆盖；
- 以夹板或木板铺密工作平台，并提供适当的底护板；
- 确保棚架由一名合格的人检查及核证其安全；
- 若使用工作平台或为危险的空隙加以防护为不切实可行，提供



并确保工人使用合适的防堕装置；以及

- 发展及实施有效的监察制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件