



## 职安警示

### 从悬空式竹棚架墮下

1. 意外日期：2014 年 3 月

2. 意外地点：一幢住宅大厦

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢住宅大厦的外墙进行拆卸一个悬空式竹棚架时，从该大厦高层墮下约 80 米至地面死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处墮下，承建商／雇主在进行搭建／拆卸／更改棚架工作时应：

- 为该工作进行特定风险评估及制订适合安全施工程序；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 确保所有在棚架上正搭建／拆卸／更改棚架的工人已配戴合适的安全吊带，并系于适当的系稳点、独立救生绳或防堕系统；
- 确保棚架的搭建／拆卸／更改是由曾受训练及具有足够经验的工人在一名合资格的人直接监督下进行；以及
- 发展及实施有效的监察和监管系统，以确保工人严格遵从上述



的安全措施。

## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
- [《竹棚架工作安全守则》<sup>1</sup>](#)
- [《有关「狗臂架」悬空式竹棚架工程职业意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)
- [《使用「狗臂架」悬空式棚架的安全措施》<sup>1</sup>](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全须知》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

---

<sup>1</sup>按此检视文件