



职安警示 从竹棚架堕下

1. 意外日期：2015 年 2 月
2. 意外地点：一个建筑中的升降机槽
3. 意外摘要：

一名棚工在一个建筑中的升降机槽内搭建竹棚架时，从高处堕下约 10 米死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事搭建 / 拆卸 / 更改棚架的承建商 / 雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估及为棚架工作制定合适的安全施工程序；
- 为每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 确保搭建 / 拆卸 / 更改棚架是由具足够经验并曾受训练的工人在一名合格的人的直接监督下进行；



- 提供并确保从事棚架工作的工人使用适当的个人防堕系统；
- 为工人提供安全使用个人防堕系统的适当训练及指导；以及
- 制定及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《竹棚架工作安全简介》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件