



职安警示

被升降机厢撞毙

1. 意外日期：2014 年 10 月

2. 意外地点：一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在地下楼层的升降机槽内进行紧急停机装置测试时，被下行的升降机厢撞毙。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为保障从事升降机工作的工人安全，承建商 / 雇主应确保：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估；
- 制订针对相关工作的施工方案，详述恰当的施工次序及适当的安全控制措施；
- 制定及实施工作许可证制度，采取适当的安全预防措施，以消除或妥善控制所有工作的危害，包括被移动中的升降机厢撞倒的危害。这些措施应包括但不限于当升降机移动时，严禁工人进入升降机槽；
- 向所有相关工人及监督人员清楚传达有关的安全工作程序和安全预防措施，并明白其职务和责任；



- 妥善计划和协调不同的升降机工作，以防止同时进行不兼容的工作活动；
- 为在不同位置工作的工人提供及维持有效的沟通，如使用无线对讲机；
- 由具备所需的知识、技能和经验的合资格地盘人员及工人从事升降机工作；以及
- 实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《工作安全守则（升降机及自动梯）》¹](#)
- [《安全工作系统》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件