



职安警示

被升降机的对重装置击毙

1. 意外日期：2015 年 3 月

2. 意外地点：一个楼宇维修地盘

3. 意外摘要：

在拆卸一部废弃的升降机的机槽围墙时，一名工人被该升降机的对重装置击毙。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为确保从事升降机拆卸工作(包括拆卸升降机槽)的工人安全，承建商 / 雇主应提供并维持一套安全工作系统。该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对相关工作的风险评估；
- 根据风险评估结果，制订合乎相关工作守则、业界指引、国际标准和符合升降机制造商的指示 / 规格的详细施工方案，包括适当的安全施工程序及安全措施；
- 制定及实施工作许可证制度，以确保在工作展开前，所有必需的安全预防措施得以执行，并在工程期间维持有效。其中包括严格遵守以下安全预防措施：



- 升降机的对重装置须调校至升降机槽底的最低点，并应稳妥及适当支撑以防在拆卸工作过程中意外移位；
 - 采取所有必需的预防措施，以防止任何零件 / 组件堕下；及
 - 展示适当和足够数量的安全标志 / 警告性告示于当眼处，以警示所有有关工人重要的安全资料；
-
- 确保总承建商、次承建商包括专门次承建商之间的安全责任清晰界定，及彼此间能有效协调和沟通，使所需的安全工作系统得以全面实施；
 - 确保拆卸工作是在合资格的人的直接监督下安全进行，该人须因其所具备的升降机拆卸工作的实质训练及实际经验而有足够能力；
 - 确保只由具备足够针对拆卸升降机工作的知识、技能和经验的合资格工人从事拆卸工作；
 - 为有关工人提供针对相关工作所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟习有关安全施工程序和安全措施；以及
 - 制定及实施有效的监察和控制系统，以确保上述的安全措施得以严格遵从。



5. 参考资料：

- [《工作安全守则 \(升降机及自动梯\)》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《资料、指导及训练 5 部曲》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件