



## 职安警示

### 拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

1. 意外日期：2015 年 10 月

2. 意外地点：一幢住宅楼宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢住宅楼宇的 12 楼外墙拆卸一个悬空式竹棚架时，堕下地面死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，承建商 / 雇主在进行搭建 / 拆卸 / 更改悬空式棚架时应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估，须充分考虑其工作性质，并找出所有潜在的危
- 为高处工作制订合适的安全施工方案及程序，其中须充分考虑风险评估的结果；
- 在每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并妥为维修；
- 确保搭建 / 拆卸 / 更改棚架是由具足够经验并曾受训练的工人在一名合格的人的直接监督下进行；



- 向每名从事搭建 / 拆卸 / 更改棚架的工人提供合适的安全吊带，该安全吊带须持续系于适当和稳固的系稳点、独立救生绳或防堕系统，并确保工人正确使用有关装备；
- 确保拆卸棚架时，应由上而下，由外而内，以及由非负重部分至负重部分；
- 为所有有关工人提供相关的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉有关安全施工程序及安全措施，例如正确使用个人的防堕系统；以及
- 制定及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全预防措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
- [《竹棚架工作安全守则》<sup>1</sup>](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》<sup>1</sup>](#)
- [《有关「狗臂架」悬空式竹棚架工程职业意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)
- [《高处工作意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> 按此检视文件



职业安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
劳工处  
Labour Department



### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。