



职安警示

从檐篷堕下

1. 意外日期：2015 年 11 月

2. 意外地点：在一间零售店铺外

3. 意外摘要：

一名工人在一幢楼宇的外墙拆卸一个零售店铺的招牌时，从檐篷堕下约五米至地面死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事在外墙拆卸工作的东主 / 雇主应提供及维持安全的工作系统。该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行相关工作的风险评估，并须充分考虑其工作性质及工作环境的影响；
- 制定拆卸工作的安全施工方案及程序，并须充分考虑风险评估的结果；
- 严禁工人在不设防护的檐篷或其他不安全的地方工作；
- 在每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并妥为维修；
- 在可行情况下，为拆卸工作提供适当的工作平台或升降工作台，及确保工人适当使用；并在切实可行范围内，避免使用梯子；



- 如果使用工作平台 / 升降工作台不可行时，应提供并确保工人恰当地使用适当的防堕装置；
- 须恰当地悬吊 / 支撑将被拆卸的物件，例如使用适当的起重机械及起重装置，以防止其在拆卸过程中过度移动；
- 如使用起重机械，应确保只有曾受训练及有足够能力，并持有有效证书的人(如适用的话)操作该机械；
- 须委任合资格的人监督拆卸时使用的起重机械；
- 确保每一起重机械及起重装置在使用前已由合资格检验员测试、彻底检验及证明其安全；
- 向所有有关工人提供所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉有关安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以遵从。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《工厂及工业经营\(起重机械及起重装置\)规例简介》¹](#)
- [《金属棚架工作安全守则》¹](#)
- [《起重机械及起重装置的检查、检验和测试指南》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。