


# 建筑地盘常见的**不安全**电力设施

开关盘上有带电导体外露  
开关盘没有适当接地以  
防止金属带电


违反工厂及工业经营(电力)规例  
第十六条及第十八条



开关盘没有锁好



接地线没有接驳妥当



劳工处




职业安全健康局

劳工处职安健查询热线：2559 2297

劳工处职安健投诉热线：2542 2172

(所有投诉均会绝对保密)



工作  
安全健康  
Safety at work

