



職安警示

從竹棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 6 月

2. 意外地點：沙田一幢工業樓宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工業樓宇的外牆搭建竹棚架時，從大約 3 樓墮下至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，負責使用及搭建/拆卸/更改竹棚架的承建商/僱主應：

- 為該棚架工作進行風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為棚架提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若切實可行時，確保該工作使用適當的工作平台；
- 若使用工作平台為不切實可行，確保所有在棚架上工作或正搭建/拆卸/更改棚架的工人已配戴合適的安全吊帶，並繫於適當的繫穩物，如固定錨樁、獨立救生繩或防墮系統；
- 確保棚架的搭建/拆卸/更改只可以由曾受訓練及具有足夠經驗的工人的一名合資格的人直接監督下進行；以及



- 實施有效的監察制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《竹棚架工作安全簡介》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件