



職安警示

搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地點：一幢商業樓宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢樓宇的外牆搭建一個懸空式竹棚架時，從 3 樓墮下至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，負責搭建/拆卸/更改懸空式竹棚架的承建商/僱主應：

- 為該工作進行特定的風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 提供適當的防墮裝置及繫於穩固的繫穩物，並確保棚工正確地使用該等防墮裝置；
- 確保棚架的搭建/拆卸/更改是由曾受訓練及具有足夠經驗的工人在一名合資格的人直接監督下進行；以及
- 發展及實施有效的監察制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《有關「狗臂架」懸空式竹棚架工程職業意外致命個案集》¹](#)
- [《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》¹](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全須知》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件