



## 職安警示

### 從懸空式竹棚架墮下

1. 意外日期：2014 年 3 月

2. 意外地點：一幢住宅大廈

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢住宅大廈的外牆進行拆卸一個懸空式竹棚架時，從該大廈高層墮下約 80 米至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，承建商/僱主在進行搭建/拆卸/更改棚架工作時應：

- 為該工作進行特定風險評估及制訂適合安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 確保所有在棚架上正搭建/拆卸/更改棚架的工人已配戴合適的安全吊帶，並繫於適當的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統；
- 確保棚架的搭建/拆卸/更改是由曾受訓練及具有足夠經驗的工人在一名合資格的人直接監督下進行；以及



- 發展及實施有效的監察和監管系統，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《竹棚架工作安全守則》<sup>1</sup>](#)
- [《有關「狗臂架」懸空式竹棚架工程職業意外致命個案集》<sup>1</sup>](#)
- [《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》<sup>1</sup>](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全須知》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件