



職安警示

進行電線接駁工作時觸電

1. 意外日期：2014 年 5 月

2. 意外地點：一幢商業樓宇內的電掣房

3. 意外摘要：

一名工人在電掣房內進行臨時電線接駁工作時觸電死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止在進行電線接駁工作時的電力危害，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估及制定合適的安全施工程序。應採取工作許可證制度，訂立及執行適當的安全措施，以消除或妥善控制有關的電力危害；
- 確保電力系統中所有帶電部分的電源已被隔離至截斷電源；
- 在進行電力工作前，先關掉及鎖上有關電源開關掣，並張貼適當的警告告示、標示或標貼；
- 為有關的工人提供適當的個人防護裝備，如絕緣手套及絕緣蓆；
- 確保需要進行電力工作的工人曾接受適當的訓練及擁有相關的知識和經驗，並定期進行有關電力安全的安全訓練，以提高工人的安全意識；以及
- 實施足夠的管理、控制和有效的監督，以確保有關安全措施得以嚴



格遵守。

5. 參考資料：

- [《工廠及工業經營\(電力\)規例簡介》](#)¹
- [《安全隔離電源工作指引》](#)¹
- [《在工作場地的基本電力安全要點》](#)¹
- [《電力工作意外致命個案集》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件