



## 職安警示

### 從外牆墮下

1. 意外日期：2014 年 7 月

2. 意外地點：一所醫院

3. 意外摘要：

一名窗戶清潔工人使用梯子前往醫院大樓外牆的工作地點時，從高處墮下約七米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事窗戶清潔工作的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估及制定合適的安全施工程序，其中須充分考慮工作環境；
- 在切實可行範圍內，避免進行高處工作，並確保工人採取安全的工作方法及配備合適的工具；
- 為每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 提供適當的棚架／工作平台進行清潔工作；
- 若使用工作平台及圍封未設有護欄的邊緣為不切實可行時，應提供並確保工人使用適當的防墮裝置；



- 為有關工人提供相關的資料、指導及訓練；以及
- 制定及實施有效的監察及監管制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《工作安全 — 梯子及升降工作平台簡介》](#)<sup>1</sup>
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)<sup>1</sup>
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)<sup>1</sup>
- [《樓宇清潔業工作安全簡介》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup> 按此檢視文件