



職安警示

從簷篷墮下

1. 意外日期：2015 年 11 月

2. 意外地點：在一間零售店鋪外

3. 意外摘要：

一名工人在一幢樓宇的外牆拆卸一個零售店鋪的招牌時，從簷篷墮下約五米至地面死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事在外牆拆卸工作的東主／僱主應提供及維持安全的工作系統。該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行相關工作的風險評估，並須充分考慮其工作性質及工作環境的影響；
- 制定拆卸工作的安全施工方案及程序，並須充分考慮風險評估的結果；
- 嚴禁工人在不設防護的簷篷或其他不安全的地方工作；
- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修；
- 在可行情況下，為拆卸工作提供適當的工作平台或升降工作台，及確保工人適當使用；並在切實可行範圍內，避免使用梯子；



- 如果使用工作平台／升降工作台不可行時，應提供並確保工人恰當地使用適當的防墮裝置；
- 須恰當地懸吊／支撐將被拆卸的物件，例如使用適當的起重機械及起重裝置，以防止其在拆卸過程中過度移動；
- 如使用起重機械，應確保只有曾受訓練及有足夠能力，並持有有效證書的人(如適用的話)操作該機械；
- 須委任合資格的人監督拆卸時使用的起重機械；
- 確保每一起重機械及起重裝置在使用前已由合資格檢驗員測試、徹底檢驗及證明其安全；
- 向所有有關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉有關安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及監管制度，以確保上述的安全措施得以遵從。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《工廠及工業經營\(起重機械及起重裝置\)規例簡介》¹](#)
- [《金屬棚架工作安全守則》¹](#)
- [《起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。