


地盤意外個案簡析系列

# 油漆 工作



工作安全健康



勞工處  
職業安全及健康部

本小冊子由勞工處職業安全及健康部印製

---

2001 年 8 月初版

本小冊子可以在職業安全及健康部各辦事處免費索取。有關各辦事處的詳細地址及電話，請參閱由本處印製的《勞工處為你提供各項服務》小冊子或致電 2559 2297 查詢。

歡迎讀者複印本小冊子，但作廣告、批核或商業用途者除外。如需複印，請註明錄自勞工處刊物《地盤意外個案簡析系列 — 油漆工作》。

僱主在法例上有責任保障僱員的工作安全和健康，例如提供及維持安全的工作系統和設備，和為僱員提供足夠的訓練。在工友方面，他們有責任照顧自己和其他工友的安全和健康，及遵守僱主定下的安全規則和工作程序，例如正確地使用僱主所提供的安全設施。工友如果發覺工作環境不安全或有關的安全設施損壞或欠佳，應立刻向負責人提出，予以改善。

本小冊子分析一些常見意外個案的原因及提出相應的安全措施，希望有助工友、監管人員及負責人防止因油漆工作所引致的意外，改善工作安全。





不准吸煙

No Smoking

易燃物品  
Inflammable  
Substance

易燃物品  
Inflammable  
Substance

# 個案一

一名學徒在興建中的大樓內為工字鐵進行油漆工作。他工作的地方十分凌亂，地上滿佈積水，導致蚊蟲滋生，油漆用的易燃液體亦瀉滿地上。為了驅趕蚊子，其他工友在附近燃起火堆，火花隨處濺在地上，燃著地上的易燃液體。由於學徒的衣服沾有易燃液體，他的衣服很快亦被燃著，導致他被嚴重燒傷。

## 意外原因：

- ◆ 在使用易燃液體的地方燃起火堆
- ◆ 衣服和地上都沾滿易燃液體

## 工友應該：

- ◆ 保持工作地方整齊清潔
- ◆ 小心使用易燃液體，避免沾污衣服和瀉在地上
- ◆ 將易燃液體適當地儲存

## 工友不應該：


- ◆ 在有易燃液體的地方使用明火或吸煙

## 管工和負責人須注意事項：

- ◆ 為工友提供油漆工作的安全訓練
- ◆ 進行巡查，確保油漆工作進行時，沒有人使用明火或吸煙
- ◆ 提供可安全處理和儲存易燃液體的設備
- ◆ 保持工作地方空氣流通和整齊清潔

禁止使用明火





# 個案二

一名工友為大廈外牆玻璃篷罩的金屬支架進行油漆工作。他站在離地面4米高的玻璃篷罩上工作。工作期間玻璃突然破碎，導致他墮落地面死亡。

## 意外原因：

- ◆ 篷罩玻璃不能承托工友的重量

## 工友應該：

- ◆ 使用適當工作台進行高空工作


## 工友不應該：

- ◆ 站在玻璃上工作

## 管工和負責人須注意事項：

- ◆ 制定油漆工作的安全程序和訓練工友
- ◆ 為進行高空工作的工友提供安全工作台
- ◆ 監督工友遵從安全程序工作





2/F

出口

2



# 個案三

一名工友在停車場的斜路上為水管進行油漆工作。他站在 2.7 米高的人字梯上工作。當他身體向梯旁伸展時，梯子突然翻倒，他連同梯子一同跌在地上，受傷死亡。

## 意外原因：

- ◆ 過度向梯旁伸展身體
- ◆ 在傾斜的路面使用梯子進行高空工作

## 工友應該：


- ◆ 使用適當工作台進行高空工作

## 工友不應該：

- ◆ 將身體過度向梯旁伸展
- ◆ 在傾斜的地面使用梯子
- ◆ 利用梯子進行可令人下墮兩米或以上的高空工作

## 管工和負責人須注意事項：

- ◆ 為進行高空工作的工友提供安全工作台
- ◆ 為工友提供使用工作台的安全訓練
- ◆ 訓練和指示工友正確使用梯子



# 個案四

一名工友在學校禮堂的假天花內為金屬支架進行油漆工作。假天花內的照明並不充足和只有一條闊30厘米的行人通道。當該名工友利用通道前往另一工作位置時，他失足踏在天花板上，天花板破碎令他從7米高處墮下死亡。

## 意外原因：

- ◆ 通道狹窄，令工人容易失去平衡
- ◆ 假天花內沒有足夠照明

## 工友應該：

- ◆ 向管工報告任何工作環境不安全的情況和提出意見


## 工友不應該：

- ◆ 在狹窄和不安全的通道上行走

## 管工和負責人須注意事項：

- ◆ 制定在假天花內工作的安全程序和訓練工友
- ◆ 為工作地方提供足夠照明
- ◆ 提供有足夠闊度和護欄的通道給工友使用





# 個案五

一座大廈正進行外牆維修工作。大廈外牆搭建了單層竹棚架。一名工友在大廈 10 樓的外牆「騎」在棚架的竹枝上進行油漆工作。期間竹枝突然折斷，導致他墮落地面死亡。

## 意外原因：

- ◆ 竹枝不能承托工友的重量
- ◆ 竹棚架日久失修，缺乏保養
- ◆ 在單層竹棚架上進行高空工作

## 工友應該：


- ◆ 使用有工作台的雙層棚架進行外牆工作
- ◆ 向管工報告任何缺乏足夠安全措施的情況和提出意見

## 工友不應該：

- ◆ 「騎」在棚架的竹枝上進行高空工作

## 管工和負責人須注意事項：

- ◆ 為進行外牆工作的工友提供有工作台的雙層棚架
- ◆ 為棚架進行定期維修和保養
- ◆ 為工友提供使用棚架和工作台的安全訓練
- ◆ 進行巡查和監察，確保工友遵守安全程序工作



# 本系列的其他刊物

1. 地盤意外  
個案簡析



2. 地盤意外個案簡析系列 -  
物料吊重機



3. 地盤意外個案簡析系列 -  
水電維修



4. 地盤意外個案簡析系列 -  
模板工作 (即將出版)

## 諮詢服務

如你對本小冊子有任何疑問或想查詢其他職業安全及健康事宜，可與職業安全及健康部聯絡：

電話：2559 2297（辦公時間外自動錄音）

傳真：2915 1410

電子郵件：laboureq@labour.gcn.gov.hk

你亦可以透過互聯網，取得勞工處提供的各項服務及主要勞工法例的資料。本處的網址是 <http://www.info.gov.hk/labour>。