



职安警示

从悬空式竹棚架高处堕下

1. 意外日期： 2019 年 1 月
2. 意外地点： 一幢住宅楼宇
3. 意外摘要：

一名工人从一个搭建在一幢住宅楼宇 26 楼外墙的悬空式竹棚架跨往另一悬空式竹棚架时，怀疑从两个棚架之间的空隙堕下至地下楼层上的平台。该名工人身体多处受伤，并于同日离世。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人从高处堕下，在悬空式竹棚架上从事任何工作的承建商 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例、相关工作守则及指引的安全施工方案及程序；
- 在每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并妥善维修；



- 向每名在悬空式竹棚架上工作的工人 / 雇员提供合适的安全吊带，该安全吊带须持续系于适当和稳固的系稳点、独立救生或防堕系统，并确保有关的工人 / 雇员正确地使用；
- 实施严格监管，以禁止未经授权或不当使用 / 进入棚架；
- 为每名工人 / 雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《使用「狗臂架」悬空式棚架的安全措施》¹](#)
- [《有关「狗臂架」悬空式竹棚架工程职业意外致命个案集》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。