



职安警示

电力照明设备安装工程

1. 意外日期：2012 年 5 月

2. 意外地点：赤鱮角一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名电工在一幢兴建中的楼宇天花进行电力照明设备安装工程时，怀疑触电而从一把人字梯堕下，其后伤重死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为避免触电及从高处堕下的危害，从事电力工作的承建商/雇主应：

- 确保在电力系统中与电力工作有关的所有带电部分已从电源隔离而不带电；
- 进行电力工作前，先关掉及锁上电源，并张贴适当的警告告示、标示或标贴；
- 避免使用梯子并提供合适的棚架或工作平台以在高空进行电力工作；
- 确保从事电力工作的工人曾接受适当训练及拥有相关的知识和经验；以及
- 实施足够的管理控制及有效的监管制度，以确保工人严格遵从



所制定的安全措施。

5. 参考资料：

- [《安全隔离电源工作指引》](#)¹
- [《电力工作意外致命个案集》](#)¹
- [《工作安全 - 梯子及升降工作平台简介》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件