



职安警示

搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

1. 意外日期：2012 年 8 月

2. 意外地点：尖沙咀一住宅单位

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢住宅楼宇的外墙搭建一个悬空式竹棚架时，从 60 楼堕下至 6 楼的平台死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

负责悬空式竹棚架使用、搭建/拆卸工程的承建商/雇主应：

- 进行风险评估及制订相关的安全施工方案；
- 为每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 确保所有正搭建/拆卸悬空式竹棚架或在棚架上工作的人已配戴合适的安全吊带，并把其悬挂绳系于适当和稳固的系稳物，如固定锚樁、独立救生绳或防堕系统；
- 确保悬空式竹棚架的搭建、更改或拆卸是由曾受训练及具有足够经验的工人在一名合格的人直接监督下进行；以及
- 实施有效的监控制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。



5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《有关「狗臂架」悬空式竹棚架工程职业意外致命个案集》¹](#)
- [《使用「狗臂架」悬空式棚架的安全措施》¹](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全须知》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

¹ 按此检视文件