



职安警示

搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

1. 意外日期：2012 年 7 月

2. 意外地点：香港仔一幢工业楼宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工业楼宇的外墙搭建一个悬空式竹棚架时，从 15 楼堕下至 1 楼死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事悬空式竹棚架搭建/拆卸工程的承建商/雇主应：

- 为悬空式竹棚架搭建/拆卸工程进行风险评估及制订安全施工程序；
- 确保为悬空式竹棚架提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 确保搭建/拆卸悬空式竹棚架的所有人已配戴着合适的安全吊带，并连系于防堕系统及独立救生绳；以及
- 实施有效的监管制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。



5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《有关「狗臂架」悬空式竹棚架工程职业意外致命个案集》¹](#)
- [《使用「狗臂架」悬空式棚架的安全措施》¹](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全须知》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件