



职安警示

工人与翻倒的金属支架一同堕下

1. 意外日期：2012 年 10 月

2. 意外地点：赤鱸角一个装修地盘

3. 意外摘要：

一名工人在搭建一个临时金属支架时，支架突然翻倒，工人随支架堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事临时金属支架搭建/更改/拆卸工程的承建商/雇主应确保：

- 为工程进行风险评估及制订相关的安全施工程序；
- 支架的每部分是构造良好、有足够的强度及无破损征象；
- 在搭建、更改或拆卸支架的过程中，支架的每部分均是安全地固定及支撑着；
- 为支架提供适当和足够的安全上落途径，并作妥善维修；
- 所有从事该工程的人士已配戴合适的安全吊带，并把其悬挂绳系于独立和适当的系稳物，如独立救生绳或适当的防堕系统；
- 搭建、更改或拆卸工程只可由曾受训练及具有足够经验的工人在一名合格的人直接监督下进行；以及



- 密切监察及监管上述的安全程序及措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《工作指南：工作安全\(临时支架 — 防止倒塌\)》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件