



职安警示

预制件的贮存、堆叠及处理

1. 意外日期：2012 年 2 月

2. 意外地点：将军澳一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一件放置于地盘内的楼宇预制件突然倒塌，把一名工人压毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事预制件的贮存、堆叠及处理工作的承建商/雇主应：

- 就预制件的贮存、堆叠及处理工作进行风险评估；
- 根据有关风险评估制订安全施工方案；
- 确保预制件的贮存、堆叠或处理工作于坚固平坦的地面上进行；
- 确保预制件以安全方式贮存或堆叠，或装设适当承托以防止倒塌；以及
- 实施有效的监督制度，以确保上述的措施得以遵从。

5. 参考资料：



- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工系统》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件