



职安警示

被困升降机

1. 意外日期：2012 年 2 月

2. 意外地点：上环一幢商业大厦

3. 意外摘要：

一名管理员被困升降机而往外爬出时，墮下升降机机槽底死亡。

4. 给雇主的职安警示：

从事物业管理工作的雇主应：

- 确保升降机妥为维修，以防止发生故障；以及
- 采取适当措施，包括张贴明确告示，以提醒雇员于使用升降机被困时，应留在升降机内等待救援。

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。