



职安警示

从翻倒的梯台堕下

1. 意外日期：2021 年 3 月
2. 意外地點：一间正进行装修工程的餐厅
3. 意外摘要：

一名工人于一间装修中的餐厅内站在梯台的梯级上进行冷气系统喉管平水工作时，怀疑因梯台翻倒而从约 1.2 米高堕下到地面。他立即被送往医院，但于翌日离世。

4. 給承建商／雇主的職安警示：

为防止任何工人 / 雇员在进行离地工作时从高处堕下，负责该工作的承建商 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每个工作地点提供及妥善维持适当和足够的安全进出口；
- 在可能的情况下，避免进行离地工作，例如使用特别设计的工具及设备，令有关工作可于地面上完成；
- 如不能避免离地工作，应提供并确保工人 / 雇员在进行离地



工作时使用合适的工作平台或其他作承托用的安全设施；

- 在进行轻便工作时，若因工作环境限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，应提供并确保工人使用符合国际或国家标准及相关安全法例要求的合适梯台或功夫凳，并按照制造商手册完全伸展及锁好平台的稳定装置或支撑脚，以确保其稳定性及处于可使用的良好状况；
- 为每名工人 / 雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。