



职安警示

堕进垃圾槽

1. 意外日期： 2021 年 1 月
2. 意外地点： 一幢住宅楼宇
3. 意外摘要：

一名清洁工人把垃圾倾倒至位于一幢住宅楼宇 35 楼的垃圾槽时，从该槽的孔口堕下至地下垃圾收集房内的垃圾车内致死。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员堕进垃圾槽，从事任何涉及位处楼宇内的垃圾槽的工作的承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、工作环境及垃圾槽的孔口位置和大小所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对堕进垃圾槽的危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序，以减低工人 / 雇员面对的风险；
- 确保垃圾槽的设计和结构安全并保持良好状态，以保障使用垃圾槽的工人 / 雇员的工作安全；
- 确保垃圾槽孔口的尺寸应尽量细小，而投放垃圾至垃圾槽的孔口的实质大小须不可大于 350 毫米 x 250 毫米；



- 如设有垃圾槽斜台，确保工人/雇员不会在该斜台上工作，及在将垃圾倾倒入垃圾槽时，工人/雇员不会前倾或将头伸入垃圾槽内；
- 除其他外，当需要清理有阻塞的垃圾槽时：
 - 确保只可由曾受训练的工人，在管工的直接监督下进行有关工作；
 - 确保工人配戴合适防堕装备并紧扣于系稳装置；
 - 确保现场有足够可用的防堕装备及系稳装置；
 - 确保使用至少150厘米长的金属/木棒进行有关工作；
 - 如有突发情况，确保工人必须立即停工及要求增援；
- 张贴告示，以提醒工人/雇员在工作时须遵守相关安全规定；
- 确保每个垃圾房在不使用时都被上锁，并张贴告示以提醒工人/雇员在工作完成后把垃圾房锁上；
- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。