



職安警示

從木梯上越過樓梯欄杆墮下

1. 意外日期：2022 年 7 月

2. 意外地點：複式住宅

3. 意外摘要：

一名工人在一個複式住宅單位內的上層靠近室內樓梯的平台上，站在木梯進行牆紙工作時跌倒，並越過樓梯欄杆墮下至下層。該名工人頭部受傷，並在兩日後死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在進行裝修工作時從高處墮下，其東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其是涉及離地工作；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、已獲認可的安全標準及相關指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 儘可能避免進行離地工作，例如提供及使用專設的手工具，令有關工作可於地面上進行；尤其是要在設有圍欄或矮牆的樓邊附近工作；



- 如離地工作不能避免，須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人使用設有圍欄及底護板的合適工作平台、合適輕便工作台或其他作支持用的安全設施；
- 若因工作環境特殊（例如狹窄的空間）而不能設置合適的工作平台，須向相關工人／僱員提供適當的安全吊帶，並在工作地點設置適當及穩固的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，以供他們所配戴的安全吊帶得以持續地繫穩着；
- 採取適當步驟確保工人／僱員在工作期間正確使用安全吊帶、繫穩點、獨立救生繩及防墮系統；
- 避免使用梯具及不合安全規格的棚架進行離地工作；
- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)¹

¹ 按此檢視文件



- [《高處工作意外致命個案集》](#)¹
- [《裝修及維修工程的職業安全 - 商用及住宅單位業主及租戶須知》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。