



## 职安警示

### 被倒塌的墙壁压毙

1. 意外日期： 2025年11月

2. 意外地点： 一栋拆卸中的村屋

3. 意外摘要：

一名女工于一栋拆卸中的村屋砖砌围墙外进行人手清理工作时，该围墙突然倒塌将其压住。她于同日在医院内宣告死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在进行拆卸工作时被任何结构或其部分击中，承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 为即将被拆卸的构筑物（按需要）提供必要的支撑，以防止该构筑物的任何部分在施工期间意外分离、倒塌、倒下或损坏；
- 确保没有工人在拆卸中的构筑物及其任何部分的底部或附近工作、经过或停留；
- 在合理切实可行范围内围封要进行拆卸工作的区域，及展示适当的警告告示，并采取控制措施以防止未经授权人士进入该区域；
- 根据风险评估的结果、安全法例、安全守则及安全指引所载的要求，为拆卸工作制定安全施工方案及工序，以根除工人所面对的风险；



- 确保拆卸工作由具备所需的安全资料、指导及训练的工人，须在一名合资格督导人员直接监督下才可进行。该合资格督导人员应具备足够的技术知识，并能够阅读理解该工作的图纸、风险评估报告及施工方案；以及
- 制定及实施一个拆卸工作的有效监察及控制制度。

## 5. 参考资料<sup>1</sup>:

- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)
- [《建筑物拆卸作业守则2004年》\(只提供英文及繁体中文版本的文本档案\)](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup> 按此检视文件