



職安警示

被翻倒石膏板壓倒

1. 意外日期： 2025 年 11 月

2. 意外地點： 一個露天停車場

3. 意外摘要：

一名男工在一個停車場處理豎立存放的一疊石膏板時，石膏板突然翻倒壓住他，他被送往醫院後，於當日證實死亡。

4. 紿東主／僱主的職安警示：

為確保從事石膏板處理工作的工人的職業安全，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 確保在平坦、水平和堅硬的表面上存放、堆疊或處理石膏板；
- 委派一名合資格督導人員監督處理工序，包括確保石膏板的穩定性及使用適當的機械輔助設備，以確保所有風險已有效地消除或減輕；
- 確保石膏板已正確地繫穩及穩定，以防止它們在工作期間翻倒；
- 制定及實施一個有效的石膏板處理工作監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。



5. 參考資料¹：

- [《職業安全及健康規例》第VII部有關體力處理操作的指引》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件