



职安警示

被翻倒预制混凝土砖压倒

1. 意外日期： 2026 年 4 月
2. 意外地点： 一个建筑地盘
3. 意外摘要：

工人在使用叉式起重车重新整理一块预制混凝土砖下方的临时支撑物时，该砖突然向侧翻倒并压倒一名在附近的工人。该名工人被送往医院，并于同日证实不治。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为确保从事处理及运输预制混凝土砖的工人的职业安全，承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保在平坦、水平和坚硬的表面上存放、堆迭或处理预制混凝土砖；
- 确保预制混凝土砖已正确地系稳及稳定，以防止它们在处理及运输过程中翻倒；
- 委派一名合资格督导人员监督处理及运输作业，并特别注意负荷物的稳定性、适当的临时支撑及合适的机械辅助设备，以确保所有风险已有效地消除或减轻；
- 确保所有参与处理及运输作业的工人均已接受适当训练，有能力采取合适的方法进行作业，并远离危险区域；



- 制定及实施一个有效的处理及运输作业的监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件