



職安警示

被倒塌的工字鐵擊斃

1. 意外日期： 2022 年 12 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一名工人在使用火焰切割工具拆除一支安裝在牆上的工字鐵時，被該支突然倒塌的工字鐵擊倒。該名工人身體嚴重受傷，並於同日離世。

4. 給承建商／東主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在地盤內遭拆卸中的任何結構或其部分擊中，有關的承建商／東主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮要拆除的結構的構造/配置、其工作性質/次序及工作環境，找出所有與工作有關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 為即將被拆除的結構物及其鄰近結構（按需要）提供必要的支撐，以防止該結構物的任何部分或其鄰近結構在施工期間意外分離、倒塌或損壞；
- 若需要進行氣體焊接及火焰切割工作，確保該工作是由已持



有有效證書的人士進行；

- 確保該工作是由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人，並在合資格的人的直接監督下才可進行。該合資格的人應具備足夠的技術知識，並能夠閱讀理解該工作的圖紙、風險評估報告及施工方案；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹
- [《工廠及工業經營（氣體焊接及火焰切割）規例簡介》](#)¹

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。