



職安警示

在水缸內使用化學品

1. 意外日期： 2023 年 7 月

2. 意外地點： 一個建造中的水缸

3. 意外摘要：

一名工人在一個建造中的水缸內進行防水塗裝工作時受傷，送院後證實不治。

4. 給承建商／東主／僱主的職安警示：

工人在水缸內進行防水塗裝工作時可能會面對各種風險。進行防水塗裝工作的承建商／東主／僱主／僱員應遵守 [《工作地點的化學安全 — 噴漆及相關噴塗工序指引》](#)¹，及相關的安全及健康法例和指引，以確保工人的安全及健康。如涉及密閉空間工作，承建商/東主/僱主應遵守 [《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》](#)¹、[《工廠及工業經營\(密閉空間\)規例簡介》](#)¹ 及相關安全及健康法例和指引，以確保工人於密閉空間工作時的安全及健康。

為防止任何工人／僱員在密閉設施內進行防水塗裝工作時受到傷害，負責的承建商／東主／僱主應：

- 委任合資格人士在工作展開之前進行針對相關工作環境的風險評估，並充分考慮有關工作的性質、所使用的化學品、緊急情況及拯救行動等，亦須就工人在該設施內工作時的安全及健康而採取的措施作出建議；
- 如危險評估識別有引致嚴重損傷、喪失知覺或窒息的危險存在，則要制訂及實施有效的安全工作系統，這包括但不限於以下各項：



- 實工作許可證制度，在容許任何工人進入該設施前，採取一切所需的安全預防措施並以書面證明及標明工人可安全地在該指定的設施內工作的期限；
- 提供強制通風以清除所有危害性物質，並為在該設施內工作的工人供應足夠的新鮮空氣；
- 確保只有受過適當訓練及有經驗的核准工人進入該設施內工作，並為他們提供足夠的資料及指導；
- 確保進入該設施的工人適當使用合適的個人防護裝備，例如呼吸防護器、認可呼吸器具、一條連接堅固程度足以讓該些工人被拉出的救生繩的安全吊帶等；
- 避免工人單獨進行工作，應委派一名候命人員在工作期間駐於該設施外，以便與在設施內的工人保持聯絡；
- 確保在該設施內外工作的工人保持有效溝通；
- 制訂和實施適當的緊急應變措施，包括提供合適而充足的救援裝備，以及制訂適當的疏散和救援程序；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保上述的安全措施得以全面落實及嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《安全工作系統》¹](#)
- [《工作地點的化學安全 — 噴漆及相關噴塗工序指引》¹](#)
- [《工廠及工業經營\(密閉空間\)規例簡介》¹](#)
- [《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》¹](#)



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹按此檢視文件