



职安警示

从搭建中的竹棚架堕下

1. 意外日期： 2022 年 12 月

2. 意外地点： 一幢住宅楼宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢正在进行装修的三层高住宅楼宇外墙搭建竹棚架时，从棚架堕下约三米至地面死亡。

4. 给承建商／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员从高处堕下，承建商／僱主进行搭建／拆卸／更改竹棚架时应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例、相关工作守则及指引的安全施工方案及程序；
- 在每个工作地方向工人／雇员提供适当及足够的安全进出口，并妥善维修；
- 确保搭建／拆卸／更改棚架的工作是由曾受训练并具有该等工作的足够经验的工人在合格的人的直接监督下进行；
- 向每名涉及有关工作的工人／雇员提供合适的安全吊带，




该安全吊带须持续系于适当及稳固的系稳点、独立救生绳或防堕系统，并确保有关的工人／雇员在工作期间正确地使用；

- 确保防堕保护系统的所有组件均能承受任何可能负加的载重或力度，及应不能意外地被移除、移位或松开；
- 确保防堕保护系统所用的悬挂绳均符合国际标准，及已根据制造商的指引稳固地连接在系稳点、独立救生绳或防堕系统，从而在人体下坠时可提供保护；
- 确保每条独立救生绳均适当地放置及达到所需长度，使得有关工人／雇员可到达预期工作的任何地方；
- 为每名工人／雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。