



職安警示

搭建懸空式棚架時從高處墮下

1. 意外日期： 2021 年 11 月
2. 意外地點： 一幢住宅樓宇
3. 意外摘要：

一名棚工位處冷氣機遮簷上，準備為一幢住宅樓宇的高層單位的外牆進行搭建懸空式棚架時，墮下至大廈 2 樓的平台上死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人/僱員從高處墮下，承建商／僱主進行搭建／拆卸／更改懸空式棚架時應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例、相關工作守則及指引的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥善維修；
- 確保搭建／拆卸／更改棚架的工作是由曾受訓練並具有該等工作的足夠經驗的工人在合資格的人的直接監督下進行；



- 向每名從事搭建／拆卸／更改棚架的工人／僱員提供合適的安全吊帶，該安全吊帶須持續繫於適當和穩固的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，並確保有關的工人／僱員在工作期間正確地使用；
- 確保防墮保護系統的所有組件均能承受任何可能負加的載重或力度，及應不能意外地被移除、移位或鬆開；
- 確保防墮保護系統所用的懸掛繩均符合國際標準，及已根據製造商的指引穩固地連接在繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，從而在人體下墜時可提供保護；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《有關「狗臂架」懸空式竹棚架工程職業意外致命個案集》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。