एक आधारभूत लौह एवं इस्पात कामगार मंजिल के किनारे से गिर पड़ा

दुर्घटना का सारांश

एक आधारभूत लौह एवं इस्पात कामगार निर्माणाधीन इमारतपर कार्य करते समय बिना अवरोध वाले मंजिल के किनारे से गिर पड़ा तथा उसकी मृत्यु हो गयी|

बिना अवरोध वाला मंजिल का किनारा

श्रम विभाग

व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

Hindi version (印度文)

रोकथाम विधि

☑ मंजिल के किनारे पर उपयुक्त अवरोध लगाए जाने चाहिए।

पूछताछ

यदि इस मामला पुस्तिका से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं अथवा यदि आप व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मामलों से संबंधित अन्य पूछताछ करना चाहते हैं तो कृपया व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य शाखा से संपर्क कीजिए:

दूरभाष: 2559 2297
फैक्स : 2915 1410
इमेल : enquiry@labour.gov.hk

आप श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं तथा विभिन्न श्रम विधानोंसे संबंधित जानकरी विभाग की वेब साईट पर प्राप्त कर सकते हैं। http://www.labour.gov.hk यह श्रम विभाग की वेबसाइट है।

आप व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकरी की पूछताछ के लिए व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी हॉटलाइन 2739 9000 पर संपर्क कर सकते हैं।

शिकायतें

असुरक्षित कार्यस्थलों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए कृपया श्रम विभाग की व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हॉटलाइन 25422172 पर संपर्क कीजिए। सभी शिकायतों का अधिकतम गोपनीयता से समाधान किया जाएगा।

Hindi version (印度文) 04/2018-2-L96H