विद्युतीय कार्य सम्बन्धी दुर्घटना घातक घटना

एग्जिट साइन मर्मत गर्दा एउटा कामदारलाई बिजुलीको झट्का लाग्यो



दुर्घटनाको संक्षिप्त वृतान्त

आधार नभएको सिलिङमा विद्युत प्रवाह भइरहेको तार जोड्दा, बिजुलीको झट्काबाट अनुमति प्राप्त नगरेको एउटा विद्युतीय कामदारको मृत्यु भयो।

श्रम विभाग

व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परिषद्

Nepali version（尼泊爾文）

रोकथाम

- ✓ विद्युतीय कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, विद्युतलाई बन्द गरेर लक गर्नुहोस्, र अन्यहरूलाई विद्युत नखोल्न भनि याद गराउनको लागि सावधानी सूचनाहरू पोस्ट गर्नुहोस्।
- ✓ आधार नभएको सिलिङमा विद्युतीय कार्य गर्दा, सुरक्षा उपायहरूको अनुपालन गरिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न श्रम स्वीकृति प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
- ✓ अनुमति प्राप्त विद्युतीय कामदारहरूले मात्र विद्युतीय कार्य गर्न सक्छ।

सोधपूछ

यदि तपाईंसँग यस घटना सङ्ग्रहको बारेमा कुनैपनि प्रश्नहरू छन् वा अन्य व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मामिलाहरूको बारेमा सोधपूछ गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परिषद्लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छः

फोन : 25592297

फ्याक्स : 29151410

इमेल : enquiry@labour.gov.hk

इन्टरनेट मार्फत, तपाईं श्रम विभाग र मूख्य श्रम कानूनहरू द्वारा प्रदान गरिएका विभिन्न सेवाहरूको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ। विभागको वेबसाइटः http://www.labour.gov.hk हो।

तपाईं OSH हटलाइन 27399000 मार्फत पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परिषद्द्वारा प्रदान गरोने विभिन्न सेवाहरूको बारेमा जानकारी सोधपूछ गर्न सक्नुहुन्छ।

उजुरीहरू

यदि तपाईंसँग असुरक्षित कार्यस्थलहरू तथा कार्यविधिहरू सम्बन्धी कुनैपनि उजुरीहरू छन् भने, कृपया श्रम विभागको OSH उजुरी हटलाइन 25422172 मा कल गर्नुहोस्। सबै उजुरीहरू गोप्य राखिनेछन्।

Nepali version（尼泊爾文）08/2018-2-L97N