



職安警示

從懸空式竹棚架高處墮下

1. 意外日期： 2019 年 1 月
2. 意外地點： 一幢住宅樓宇
3. 意外摘要：

一名工人從一個搭建在一幢住宅樓宇 26 樓外牆的懸空式竹棚架跨往另一懸空式竹棚架時，懷疑從兩個棚架之間的空隙墮下至地下樓層上的平台。該名工人身體多處受傷，並於同日離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人從高處墮下，在懸空式竹棚架上從事任何工作的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例、相關工作守則及指引的安全施工方案及工作程序；
- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥善維修；



- 向每名在懸空式竹棚架上工作的工人／僱員提供合適的安全吊帶，該安全吊帶須持續繫於適當和穩固的繫穩點、獨立救生或防墮系統，並確保有關的工人／僱員正確地使用；
- 實施嚴格監管，以禁止未經授權或不當使用／進入棚架；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》¹](#)
- [《有關「狗臂架」懸空式竹棚架工程職業意外致命個案集》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。