



職安警示

搭建竹棚架時從高處墮下

1. 意外日期： 2018 年 3 月
2. 意外地點： 一幢維修中的住宅樓宇
3. 意外摘要：

一組搭棚工人在一幢住宅樓宇外牆搭建竹棚架時，部分棚架突然倒塌。兩名工人隨棚架倒塌部分從高處墮下約 4 米至地面，其中一名工人受傷，另一名工人死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事搭建／拆卸／更改棚架工作的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮有關工作的性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例、相關工作守則及指引的安全施工方案及程序；
- 確保已嚴格按照設計圖則，規格和施工方法說明書的規定搭建／拆卸／更改棚架；並落實安全施工方案，程序和安全措施搭建／更改／拆卸棚架；
- 確保棚架的搭建／拆卸／更改工作是由曾受訓練並具有該等工作的足夠經驗的工人在合資格的人的直接監督下進行；



- 確保由具備所需知識，技能和經驗的合資格的地盤人員及工人執行其職責；
- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修；
- 向每名從事搭建／拆卸／更改棚架的工人／僱員提供合適的安全吊帶，該安全吊帶須持續繫於適當和穩固的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，並確保工人／僱員正確使用有關裝備；
- 確保每條獨立救生繩均適當地放置及達到所需長度，使得有關工人／僱員可到達預期工作的任何地方；
- 提供符合安全標準並附設帽帶的安全帽予每名在地盤工作的工人／僱員，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉相關的安全施工程序及措施，如適當使用個人防墮系統；以及
- 制定及實施有效的監察及監管制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規VA例部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。