



職安警示

電力維修工作

1. 意外日期：2011 年 10 月

2. 意外地點：中環一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在進行出路燈牌的電力維修工作時，懷疑觸電死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止在進行電力維修工作時的電力危險，承建商/僱主應：

- 確保電力系統的所有帶電部分已隔離電源；
- 小心計劃電力工作及制訂安全措施及程序，給下屬和其他工人遵從；
- 進行電力維修工作前，先關掉及鎖上電源，並張貼適當的警告告示、標語或標貼；
- 確保從事電力工作的工人曾接受適當訓練及擁有相關的知識和經驗；以及
- 實施足夠的管理控制及有效的監管制度，以確保嚴格遵從所制定的安全措施。



5. 參考資料：

- [《安全隔離電源工作指引》](#)¹
- [《電力工作意外致命個案集》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件