



職安警示

搭建懸空式的竹棚

1. 意外日期：2011 年 7 月

2. 意外地點：一個位於沙田正在翻新的住宅單位

3. 意外摘要：

一名棚工在一個正在翻新的住宅單位的外牆搭建懸空式的竹棚時，從樓宇的 8 樓墮下地面，傷重死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

- 必須為搭建懸空式竹棚的工人提供合適的安全吊帶，而安全吊帶須持續繫於繫穩物。
- 必須實施有效的監督制度，以確保工人充分及正確地使用獲提供的防墮裝置。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全須知》¹](#)

¹按此檢視文件



- [《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。